DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG

LIST OF EXTENSION ACCREDITED TESTS

(Kèm theo quyết định số: 298 ***/QĐ - VPCNCL ngày*** 04 ***tháng 02 năm 2024***

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)

Tên phòng thí nghiệm:	**Trung tâm thử nghiệm tính năng - Ắc quy GS Việt Nam**
Laboratory:	***Performance Testing Center - GS Battery Viet Nam***
Tổ chức/Cơ quan chủ quản:	**Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam**
Organization:	***GS Battery Viet Nam Co., Ltd.***
Lĩnh vực thử nghiệm:	**Điện - Điện tử**
Field of testing:	***Electrical - Electronic***
Người quản lý/ *Laboratory manager*:	***Lê Văn Quyền***

Số hiệu/ *Code:* **VILAS 832**

Hiệu lực công nhận/ *Period of Validation:* **Kể từ ngày** 04 **/02/2024 đến ngày 14/12/2024**

Địa chỉ/ *Address*:

Số 18 đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore, Thành phố Thuận An, T. Bình Dương

Địa điểm/*Location:*

Số 18 đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore, Thành phố Thuận An, T. Bình Dương

Điện thoại/ *Tel*: **(0274) 3756360** Fax: **(0274) 3756362**

E-mail: **quyen.lv@gsbattery.vn** Website: **www.gsbattery.vn**

Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử
Field of testing: Electrical - Electronic

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ *Materials or product tested*	Tên phép thử cụ thể/ *The name of specific tests*	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo *Limit of quantitation (if any)/range of measurement*	Phương pháp thử/ *Test method*
1.	**Ắc quy công nghiệp loại chì – axít đặt tĩnh tại** ***Stationary Lead - acid industrial battery***	Xác định dung lượng phóng *Determination of discharge capacity*	Dòng điện/ *Current*: Đến/ *Up to* 1 500 A Điện áp/ *Voltage*: 12 V	IEC 60896-21:2004 (6.11)
2.		Xác định khả năng duy trì điện tích trong thời gian bảo quản *Determination of charge retention during storage*	Dòng điện/ *Current* Đến/ *Up to* 1 000 A Điện áp/ Voltage 12V	IEC 60896-21:2004 (6.12)

Ghi chú/ Note:
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ *International Electrotechnical Commission.*
- Trường hợp Trung tâm thử nghiệm tính năng - Ắc quy GS Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Trung tâm thử nghiệm tính năng - Ắc quy GS Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này

/It is mandatory for the Performance Testing Center - GS Battery Viet Nam that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.